



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 0668 / 2009

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica proszkowa typ GP-1x ABC

Zakres stosowania	- do gaszenia pożarów grupy A, B i C
Masa całkowita	- ok. 1,9 kg
Masa środka gaśniczego	- 1 kg
Rodzaj środka gaśniczego	- proszek gaśniczy DELEI FIRE ABC
Czas działania	- min. 6 s
Ciśnienie robocze zbiornika	- 27 bar
Czynnik roboczy	- azot
Ciśnienie robocze w temperaturze 20 °C	- 16 bar
Zakres temperatur stosowania	- od -30 do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	- pożar testowy 8 A i 34 B

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002); wyrób powinien być oznakowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.



**DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 30 listopada 2009 r.