



**ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0687 / 2009**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229, z późn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek :

**BOXMET-TRADE Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce**

stwierdza, że wyrób: Gaśnica proszkowa
typ GP-6X-ABC

produkowany przez: BOXMET-TRADE Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce

spełnia wymagania: pkt. 7.1 zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0853/2009 z dnia 17.12.2009 r.
2. Sprawozdanie z badań Nr 4482/BC/09 z dnia 04.11.2009 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP
3. Certyfikat Nr DGR-0036-QS-589-07 z dnia 15.10.2007 r. wydany przez TÜV Süd Industrie Service, Mannheim, Nr PRC-05-04-C002594-002 z dnia 10.05.2005 r. wydany przez TÜV Süd Industrie Service, Shanghai, Nr BB-FDB-MUC-02-04-0100007667-09 z dnia 15.04.2002 r. wydany przez TÜV Süddeutschland, München
4. Rys Nr GP-6x ABC z dnia 08.05.2009 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskującego wymagań zawartych w umowie nr 0687/DC/CNBOP/2009

Okres ważności świadectwa: **od 29.12.2009 r. do 28.12.2014 r.**



**DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ**

mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 29 grudnia 2009 r.